



[www.raddsamf.se](http://www.raddsamf.se)

**Skriven av**  
**Fastställd av**  
**Fastställd den**  
**Reviderad av**  
**Reviderad den**

L-G Andersson  
RCH mötet  
2017-03-31

## **Rutinbeskrivning vid användning av gödseltunnor vid skogsbrand**

### **Vattentransport med gödseltunnor**

Vid användande av gödseltunnor för insats i skogsbrand så får dessa enbart bevattna utmed vägar eller där de kan köra på hårdgjord mark för att lägga en begränsningslinje.

### **Vatten från gödseltunnor in i slangsystem**

För att säkerställa att man inte får ut E.coli bakterier i slangsystemet så skall man aldrig använda vatten ifrån gödseltunnor ut i slangsystem vid skogsbrand.

### **Sammanfattningsvis, vatten från gödseltunnor**

Samtal har skett med kommunernas livsmedelsinspektörer och vid dessa samtal har följande bedömningar framkommit;

- Det finns stor risk för att man kommer köra smittat vatten in i räddningstjänstens tankbilar. Vissa av dessa tankbilar används även vid transport av dricksvatten. Riskeliminering innebär att aldrig pumpa vatten från gödseltunnor in i räddningstjänstens slangsystem.
- Gödseltunnor används enbart som en enskild insats men tillsammans med övriga i insats mot branden.
- Alternativa tankbilar kan vara, bulkbilar, Transab tankbilar mm.