

## Uppgiftskatalog med mål för Räddningsfrånkoppling, SE

### 1.6.5 Materielkunskap (i)

-känna till vilken materiel som ingår i enheten, samt var den är placerad.

### 3.4.2 Tågolycka nivå 2, räddningsfrånkoppling samt säkring och avspärrning av olycksplats (g) Bemanning: 1+4

-känna till tåginsatsplanen.

-känna till risker med starkström och brandfarlig vara ombord på tåg.

-kunna fälla strömvtagare till ellok på ett säkert sätt.

-kunna arbeta på säkert sätt med stegar och slangarmatur vid tågolyckor.

-känna till riskavstånd vid högspänning.

-kunna begära räddningsfrånkoppling inom 60 sek.

-kunna avspärra olycksplats inom 60 sek.

-kunna säkra olycksplats mot brand inom 60 sek.

-kunna samverka med personal från SJ och Banverket

-kunna utföra arbetsjordning av kontaktledning

Räddningsfrånkoppling samt säkring och avspärrning av olycksplats

